



# SENSOR TERMOVELOCIMÉTRICO COM SIRENE E FLASH 6000PLUS/HT/SL

- \*Sensibilidade ajustável
- \*Sensor analógico endereçável
- \*Base universal de encaixe com encravamento
- \*Baixo perfil
- \*Função RVAV
- \*Sensibilidade ajustável
- \*Óptico-acústico alimentado pela loop
- \*Isolador duplo de curto circuito
- \*Elevada intensidade de som
- \*Flash de elevada intensidade luminosa
- \*Baixo consumo de corrente



### **CARACTERÍSTICAS**

Os sensores interactivos Protec Algo-Tec 6000PLUS apresentam um design elegante, estético e de baixo perfil, o que os torna facilmente integráveis em qualquer ambiente.

O sensor Protec Algo-Tec 6000PLUS/HT/SL foi projectado para funcionar quando é atingida uma determinada temperatura ou quando é ultrapassado um determinado gradiente de temperatura e quando há necessidade de desencadear um alarme por meios acústicos e ópticos.

O sensor é equipado com um circuito electrónico controlado por um termistor que permite uma medição precisa da temperatura na vizinhança do sensor.

O sensor Protec 6000/PLUS/HT/SL incorpora o sistema de comunicações endereçável analógico Protec Algo-Tec 6000PLUS. Este é um sistema que permite a coexistência da alimentação e de comunicação bidireccional entre a central e os detectores sobre um único par de condutores.

O endereçamento é efectuado pela leitura de um código de barras atribuído no fabrico do detector. Este endereço é memorizado pela central aquando das ligações finais e não pode ser atribuído a qualquer outro equipamento. Este endereço irá comunicar de 2 em 2 segundos com a central. Os níveis de temperatura dentro do sensor são convertidos num sinal digital que é transmitido à central,

evitando assim que eventuais interferências de rádio frequência possam modular o sinal e consequentemente levar a interpretações erradas.

O sensor possui incorporadas rotinas de teste e de manutenção que são automaticamente activadas pela central. Após efectivação do auto teste, qualquer anomalia será apresentada no display da central. A central de detecção controla para todos e cada um dos sensores a sensibilidade, calibração, funções de teste, supervisão e comunicação.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

O objectivo de um sistema de detecção é permitir a emissão de um alarme o mais precocemente possível. Contudo, na escolha de um detector deveremos levar em consideração as condições circundantes de modo a evitar os falsos alarmes.

O sensor obedece à norma Europeia EN 54-5:2000 A1, A2, B.

O sensor foi desenhado para ser instalado em base em bases da série 6000PLUS.

No caso de se retirar um sensor da sua base, com o sistema em funcionamento, a central de detecção procederá à emissão de um alarme de avaria assim que tentar estabelecer comunicação com o endereço e este não responder.

Quando o sistema é posto em funcionamento a central de detecção de incêndios guarda em memória a correspondência entre o tipo de sensor e o endereço que lhe foi atribuído.

Assim se em qualquer momento da vida do sistema um sensor for retirado e substituído por um de outro tipo com o mesmo endereço, a central dará um alarme técnico de não aceitação que só será silenciado pelo pessoal da manutenção.

**SENSIBILIDADE** 

O sistema de detecção analógico Protec Algo-Tec 6000PLUS, possuí 3 níveis de sensibilidade permitindo assim por exemplo ajustes diferentes para uma cozinha e uma casa de caldeiras. Permite ainda que um sensor durante o período nocturno possa ser mais sensível do que durante o período diurno.

A central faz um ajuste diário do nível de alarme para compensar variações de temperatura, de humidade, de tensão, ou de sujidade mantendo assim a sensibilidade programada inalterada evitando falsos alarmes.

## **ENDEREÇAMENTO**

O endereçamento é efectuado pela leitura de um código de barras atribuído no fabrico do detector. Este endereço é memorizado pela central aquando das ligações finais e não pode ser atribuído a qualquer outro equipamento.

O sistema Protec Algo-Tec 6000PLUS, possui um software especial (função RVAV) que permite a identificação da localização exacta de qualquer sensor, após efectuado o endereçamento, por simples leitura de um código luminoso, remotamente comunicado pela central e disponibilizado pelo LED incorporado no sensor.

# DADOS DE PROJECTO

Os sensores termovelocimétricos são normalmente utilizados em locais onde em condições normais possam existir fumos ocasionais mas em que devamos detectar as elevações rápidas de temperatura. Como exemplo: Cozinhas ou locais de estacionamento.

Os sensores térmicos de temperatura fixa são normalmente utilizados em locais onde em condições normais possam existir fumos ocasionais ou alterações rápidas de temperatura.

O tempo de resposta dos sensores aumenta com a altura de montagem pelo que os sensores térmicos não poderão ser instalados em locais com pé direito superior a 7,5 metros. A área de protecção por sensor é normalmente de 30 a 40 metros quadrados, dependendo do pé direito e da inclinação do local.

A separação entre sensores e paredes deverá sempre que possível ser de pelo menos 0,5m. A distância horizontal e vertical entre o sensor e as estantes ou a carga em caso algum deverá ser inferior a 0,3m.

Os sensores não deverão ser instalados junto de entradas de ar fresco do ar condicionado ou da ventilação, devendo ficar no mínimo a 0,5m dos difusores.

## SIRENE INCORPORADA

O Sensor 6000PLUS/HT/SL incorpora uma sirene de Loop, a qual poderá ser programa a partir da central para 3 tonalidades:

- Continuo
- pulsante
- ondulante


Ainda a partir da central poderemos também programar a potência sonora para 85, 75 ou 65 Db (A) – medidos a 1metro.

O sensor incorpora um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54

### FLASH DE ELEVADA INTENSIDADE LUMINOSA

O sensor 6000PLUS/HT/SL tem incorporado, para alem da sirene, um sinalizador luminoso de elevada intensidade luminosa mas com baixo consumo de energia quando comparado com outros equipamentos. O sinalizador óptico está localizado no centro do sensor de forma a que possa ser visto de todos os ângulos.

Desta forma o sensor 6000PLUS/HT/SL poderá também ser utilizado quando houver necessidade de desencadear um alarme por meios ópticos - (locais onde hajam pessoas com deficiências auditivas e/ou ambientes ruidosos).



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

,
Modelo6000PLUS/HT/SL
Especificação de projecto:
Aprovações:
-LPCB para EN54-3, EN54-5 e EN54-17
-CEA 4021:1999
-LPCB Certificado nrº 201aa/02
-Certificado CE: 0832-CPD-1183
TipoAnalógico
OperaçãoTérmico
Ligaçãoa 2 Condutores
Classificação-EN60529IP41
Tensão de operaçãotensão da loop (18 a 28V)
Intensidade de corrente
Normal
Alarme
Temperatura de funcionamento10°Ca+50°C
Humidade95%RH não condensado
Intensidade Sonora85dB,75dB e 65 dB (medido a 1 mt)
Frequência do Flash1HZ
Terminais para LED remotoSim
Dimensões
Peso
Cor



Av.D Miguel, 551-Apartado 112-4439-909 Rio Tinto Tel.: +351 229 75 6467 Fax:+351 229 756469 Email: sepreve@sepreve.pt Web: www.sepreve.pt