

SCIE- Segurança Contra Incêndios em Edifícios**Edifícios Habitacionais
Sistematização para Projecto Integral****Análise do Dec.Lei 220/2008 – Regulamento Jurídico**

Classificação da utilização (Artº 8) – Utilização do tipo I

Categoria de risco (Quadro I do anexo III)

Categoria	Critérios referentes à utilização – tipo I	
	Altura da Útil. Tipo I	Nr.de pisos ocupados pela utiliz. abaixo do plano de referência
1ª	≤ 9m	≤ 1
2ª	≤ 28m	≤ 3
3ª	≤ 50m	≤ 5
4ª	> 50m	> 5

Classificação do risco

Tipo A – Local sem riscos especiais de incêndio, com efectivo total inferior a 100 pessoas e em que o efectivo de publico seja inferior a 50. Deste efectivo, pelo menos 90% não poderá ter limitações de mobilidade ou de percepção a um alarme.

Tipo B – Local sem riscos especiais de incêndio, com efectivo total superior a 100 pessoas ou em que o efectivo de publico seja superior a 50. Deste efectivo, pelo menos 90% não poderá ter limitações de mobilidade ou de percepção a um alarme. Deverá respeitar o artigo 11º do Dec.Lei.

Tipo C – Locais que apresentem riscos agravados de incêndio. Normalmente são cozinhas; lavandarias; locais técnicos; arquivos etc. Deverá consultar o paragrafo 3 do artigo 10º e respeitar o artigo 11º do Dec.Lei.. Consultar o artº 211º da Portaria.

Tipo D – Local destinado a receber pessoas com limitações de mobilidade ou de percepção a um alarme, como sejam acamados ou crianças com menos de 6 anos. Deverá também respeitar o artigo 11º do Dec.Lei.

Tipo E – Local destinado a dormidas, em que as pessoas não apresentem limitações. Ex. Hotéis; residenciais etc. Deverá também respeitar o artigo 11º do Dec.Lei.

Tipo F – Local com meios e sistemas essenciais à continuidade de actividades relevantes como sejam centros de controlo de tráfego; de serviços de emergência etc Deverá consultar o paragrafo 6 do artigo 10º. Deverá também respeitar o artigo 11º do Dec.Lei.

Análise da portaria 1532/2008 – Regulamento Técnico**Principais disposições****Sistemas de segurança activa**

- Disponibilidade de água e hidrantes exteriores – Artº12º
- Iluminação de emergência – Artº 113º a 115º
- Sistemas de detecção de incêndios – Artº 116º a 132º
- Controlo de fumo – Artº 133º a 161º.
- Extintores – Artº 163º e artigo 211º
- Redes de incêndio armada com carretéis – Artº 164º a 167º.
- Meios de 2ª Intervenção – Redes secas – Artº 168º
 - Redes húmidas – Artº 168º a 170º.
- Alimentação à RIA/Depósitos de redes de incêndios/Centrals de bombagem – Artº 167º e 171º
- Sistemas fixos de extinção – Por água – Artº 172º a 174º
 - Por outros agentes – Artº 175º e 176º
- Sistemas de cortina de água – Artº 177º a 179º.
- Detecção de CO e ventilação – Artº 180º a 183º.
- Detecção de gás combustível – Artº 184º e 185º

Meios de segurança passiva

- Condicionamento à implant.do edifício e/ou habitação – Artº 3 Paragrafo 4º e Artº13º e artº 208º
- Arrecadações e salas de condomínio – Artº 209º e 210º
- Vias de acesso/acessibilidade a fachadas – Artº 4º a 6º
- Limitações à propagação do fogo pelo exterior (Paredes e cobertura) – Artº 7º a 11º
- Regras gerais de comportamento ao fogo, isolamento e protecção – Artº14º
- Resistência ao fogo de elementos estruturais – Artº 15º e 16º
- Compartim.corta fogo e isolam. de locais de risco – Artº 17º a 24º e artº 211º e 212º
- Isolamento e protecção de vias de evacuação – Artº 25º a 27º ; artº 39º e 40º
- Isolamento e Protecção das caixas de elevadores – Artº 28º
- Isolamento e Protecção de canalizações e ductos – Artº 29º a 33º
- Prot.de vãos interiores (Portas e câmaras corta-fogo) Artº 34º a 37º e artº 211º
- Reacção ao fogo – Artº 38º a 49º
- Condições gerais de evacuação – Artº 50º a 67º e Artº 213º
- Zonas refúgio em edifícios de grande altura – Artº 68º

Outros meios ou sistemas

- Sinalização Artº 108º a 112º
- Instalações técnicas de – electricidade – Artº70 a 79º
 - aquecimento – Artº 80º a 87º
 - confecção/conservação de alimentos – Artº 88º a 91º
 - evacuação de efluentes de combustão – Artº 92º a 93º
 - ventilação e ar condicionado – Artº 94º a 100º
 - ascensores – Artº 101º a 105º
 - líquidos e gases combustíveis – Artº 106º e 107º
- Drenagem de águas de incêndios - Artº 186º a 188º